

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌螺丝	材料型号规格	M10*30/70
		生产厂家	天津市铭杰新能源科技发展有限公司	使用部位	屋面支架部分
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	规格		M10*30/70	M10*30/70	符合要求
2	材质		热镀锌	Q235 热镀锌	符合要求
3	镀锌层厚度		>65um	70/70.5/85.5um	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌检测仪 A930, 卷尺		
检验人员	张权		检验日期	2018年11月5日	