

平行检验记录表

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	
		生产厂家	安徽鑫瑞新能源有限公司	使用部位	电缆走向部位
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外弧	光滑、无划痕	光滑、无划痕	合格	
2	内部	无毛刺、无锈蚀	无毛刺、无锈蚀	合格	
3	镀锌层厚度	$\geq 65\mu m$	118 μm 、89 μm	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀锌层厚度仪 J5930			
检验人员	张木	检验日期	2018 年 12 月 25 日		