

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	
		生产厂家	镇江阳泰电气成套设备有限公司	使用部位	屋面电缆走向部位
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外部		平滑、无划痕	平滑、无划痕	合格
2	内部		无毛刺、无锐边	无毛刺、无锐边	合格
3	镀锌层厚度		≥65um	78um、80um	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌测厚仪 AS930		
检验人员	张 权		检验日期	2018 年 10 月 8 日	