

平行检验记录表

工程名称: 江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩条	材料型号规格	45*35*1.2*6000
		生产厂家	安徽鑫瑞新能源有限公司	使用部位	屋面组件支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	镀锌层厚度	≥65μm	70μm	合格	
2	外观	光滑、无毛刺	光滑、无毛刺	合格	
3	规格	45×35×1.2×6000	符合要求		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			镀锌检测仪		
检验人员	张木子	检验日期	2018 年 11 月 15 日		