

平行检验记录表

工程名称：苏州赛伍 750KW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	交流电缆	材料型号规格	ZR-YJV22-0.6/1 3×50mm²
		生产厂家	无锡市华美电缆有限公司	使用部位	逆变器至汇流箱
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外表、外观		无破损	无破损	合格
2	包装		无破损	无破损	合格
3	规格		3×50mm²	3×50mm²	合格
4	长度		≥480m	480m	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张木文		检验日期	2018年11月14日	