

平行检验记录表

工程名称：江苏聚力智能机械股份有限公司 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	485 通讯电缆	材料型号规格	2*1
		生产厂家	安徽鑫瑞新能源有限公司	使用部位	通讯
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无破损	无破损	合格	
2	标识	清晰	清晰	合格	
3	规格	2*1	2*1	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	张松	检验日期	2018 年 12 月 10 日		