

# 平行检验记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PXJY-004

| 检验对象分类  |         | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|---------|---------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 名称      |         | 支架安装                        | 实施单位                        | 陕西峰海                                   |
| 其它      |         |                             | 地点                          | 大长沟                                    |
| 序号      | 检 验 项 目 | 质 量 标 准                     | 检 验 方 式                     |                                        |
| 1       | 外观质量    | 无严重锈蚀、损伤、变形                 | 观察                          | 合格                                     |
| 2       | 尺寸偏差    | 符合图纸                        | 用钢尺检测                       | 合格                                     |
| 3       | 零部件数量   | 齐全                          | 与图纸数量核对                     | 合格                                     |
| 4       | 材质      | 符合图纸设计要求                    | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 5       | 安装标高    | 与图纸设计一致                     | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 6       | 安装方向    | 方向正确                        | 核对图纸检查                      | 合格                                     |
| 7       | 螺栓紧固    | 符合厂家技术要求                    | 弹簧垫圈目测/<br>力矩扳手检测           | 合格                                     |
| 8       | 接地安装    | 符合图纸设计要求                    | 观察                          | 合格                                     |
| 检验结论    |         | 符合设计                        |                             |                                        |
| 检验仪器及编号 |         |                             |                             |                                        |
| 检验人员    |         | 申宇                          | 检验日期                        | 2018年11月20日                            |



由 扫描全能王 扫描创建