

平行检验记录表

工程名称：宁强县村级扶贫光伏电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PJ-003

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		管桩高程控制	实施单位	苏州明泰晖
其它			地点	黄家沟
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果
1	外观质量	无严重损伤、变形	观察	合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	控制桩预测	根据建筑物的主轴 线设控制桩，桩深度应 符合图纸要求。	用钢尺测量	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格
7	垂直度	等于 $90^{\circ} \pm 1^{\circ}$	角度仪测量	合格
8	预埋件安装	符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论		符合设计		
检验仪器及编号				
检验人员		申宇	检验日期	2018年12月5日

