

平行检验记录表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PXJY-004

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
名称		支架安装	实施单位	苏州腾晖
其它			地点	柏林对沟
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察	合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测	合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对	合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查	合格
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查	合格
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查	合格
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测	合格
8	接地安装	符合图纸设计要求	观察	合格
检验结论		合格		
检验仪器及编号				
检验人员		董振军	检验日期	2018年11月28日

