

工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PJ-001

施工单位	陕西鼎晟		施工区域	王家沟
检验批部位	全方阵范围		施工依据	T0201-01 光伏阵列基础施工
工程位置草图： 测站点： 1#：x: 3620874.353 y: 35621313.716 2#：x: 3620865.099 y: 35621276.875 3#：x: 3620830.756 y: 35621306.064				
施工 单位	放线人	刘联平	复核人	程伟
	技术负责人	顾新强	验收结论	符合设计要求
监理 单位	复核数据： 1#：x: 3620874.349 y: 35621313.720 2#：x: 3620867.100 y: 35621276.880 3#：x: 3620830.760 y: 35621306.069			
	验收结论：合格 监理工程师：田在敏 2018 年 11 月 22 日			

