

工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: ZHJL-NQFP-PJ-001

施工单位	苏州腾晖		施工区域	荒地坝
检验批部位	全方阵范围		施工依据	T0201-01 阵列基础定位图
工程位置草图: 测站点: 1#: x: 3639285.346 y: 35565634.717 2#: x: 3639265.467 y: 35565647.711 3#: x: 3639272.093 y: 35565664.435				
施工 单位	放线人	胡群	复核人	李少龙
	技术负责人	胡群	验收结论	符合设计要求
监理 单位	复核数据: 1#: x: 3639285.350 y: 35565634.718 2#: x: 3639265.470 y: 35565647.718 3#: x: 3639272.096 y: 35565664.440			
	验收结论: 合格 监理工程师: 李少龙 2018年 12月 5日			

