

工程定位测量放线监理平行检验记录

工程名称: 宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号: NQFP-ZHJL-PJ-001

施工单位	苏州腾晖光伏技术有限公司		施工区域	郑家坝	
检验批部位	全方阵范围		施工依据	T0201-02 阵列基础施工图	
工程位置草图: 测站点: 1#: x:3644751.048 y:35607163.311 2#: x:3644731.048 y:35607193.611 3#: x:3644675.883 y:35607126.533					
施工 单位	放线人	袁启明		复核人	崔少龙
	技术负责人	胡群		验收结论	符合设计要求
监理 单位	复核数据: 1#: x:3644751.047 y:35607163.321 2#: x:3644731.050 y:35607193.619 3#: x:3644675.886 y:35607126.539				
	验收结论: 合格 监理工程师: 田在欣 2018 年 11 月 5 日				



由 扫描全能王 扫描创建