

钻孔灌注桩监理平行检验表

工程名称：宁强县村级光伏扶贫电站建设项目

编号：NQFP-ZHJL-PJ-002

施工单位		苏州腾晖光伏技术有限公司			区域	郑家坝
成孔记录	设计桩径 (mm)	250	设计有效桩长 (m)	2.5	孔口标高 (m)	±0.00
	成孔深度 (井深) (m)	1.5		沉渣厚度 (mm)	35-40	
	入土时间	10:30		入土深度 (m)	≥1.5	
	开机时间	8:00		终机时间	18:00	
钢筋笼吊放记录	主筋规格数量	8Φ8		钢筋笼长度 (m) (允许误差±50 mm)	2.4 mm	
	箍筋规格间距 (mm) (允许误差±20mm)	Φ@150/300±10mm		笼径 (mm) (允许误差±10mm)	180 ±5mm	
	保护层厚度 (mm)	35		吊筋长度 (m)	————	
	备注	已经见证取样送检。				
砼浇灌记录	砼配合比	0.38:1:1.11:2.72		坍落度 (mm)	180-200	
	设计灌注标高 (m)	1		实际灌注标高 (m)	1.0	
	砼试块留取	制作时间	位置	制作人	见证人	
		9:00	标养室	崔少龙	母在欣	
		15:00	标养室	崔少龙	母在欣	
	理论灌入量			实际灌入量		
	0.1227184 方 (m³) /根 (桩)			0.1227184 方 (m³) /根 (桩)		
备注						

施工单位专业质量员：崔少龙

监理单位检查人：母在欣
2018 年 11 月 6 日



由 扫描全能王 扫描创建