

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	前后立柱	材料型号规格	热镀锌：Φ60*3*570 Φ60*3*1300 Φ60*3*800
		生产厂家	常州市荣亮金属制品有限公司	使用部位	基础立柱
	工序	工序名称	基础立柱安装	实施单位	湖南红太阳能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	立柱型号、规格	钢筋的品种、规格、性能 符合设计要求和国家标准；	合格		
2	立柱安装	立柱安装严格按施工规范要求。技术、质量的把控，箍筋的规格尺寸、长度、直径，保证准确无误。安装人员在安装时发现前后立柱孔距偏差较大影响工程质量，立柱无法插入预埋件；	对有偏差的立柱要求施工方联系厂家并进行整改，符合要求后方可施工。		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张良玉、任志云	检验日期	2018.10.16		