

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	支架	材料型号规格	U41*72*2900 U41*72*6000 U41*72*5400 L45*3*1200
		生产厂家	常州市荣亮金属制品有限公司	使用部位	立柱上支架
	标段		机械区、供销区	实施单位	湖南红太阳能源科技有限公司
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	支架型号、规格	支架的品种、规格、性能 符合设计要求和国家标准；	合格		
2	支架安装	支架安装严格按施工规范要求。技术、质量的把控，支架的规格尺寸、长度、保证精度准确无误；	合格		
3	支架倾斜度	符合设计（19-21°）	个别角度不到位 已要求施工整改		
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、角度仪		
检验人员	张浪玉 任志宏		检验日期	2018.11.4	