

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-011

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	并网柜安装接线	实施单位	湖南红太阳能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	并网柜型号、规格		并网柜的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准	合格	
2	并网柜安装接线		安装并网柜时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
3	并网柜接地		并网柜与基础连接到位，与接地连接可靠；	合格	
4	并网柜标志		并网柜上应标有带电警告标	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	张良宝、任志云		检验日期	2018 年 1 月 13 日	