

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-012

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组串式逆变器安装接线	实施单位	湖南红太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	组串式逆变器型号、规格		组串式逆变器的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准	合格	
2	组串式逆变器安装接线		安装组串式逆变器时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
3	组串式逆变器接地		组串式逆变器与基础连接到位，与接地连接可靠；	合格	
4	组串式逆变器标志		组串式逆变器上应标有带电警告标	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	张银玉 任志云		检验日期	2018年11月20日	