

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	集中式逆变器安装接线	实施单位	湖南红太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	集中式逆变器型号、规格	集中式逆变器的品种、规格、性能应符合设计要求和国家标准	合格		
2	集中式逆变器安装接线	安装集中式逆变器时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格		
3	集中式逆变器接地	集中式逆变器与基础连接到位，与接地连接可靠；	合格		
4	集中式逆变器标志	集中式逆变器上应标有带电警告标	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	张良玉、侯志云	检验日期	2018 年 11 月 4 日		