

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-014

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件间接地及阵列间接地	实施单位	湖南红太阳能源科技有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	光伏组件接地		组件间、组件与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠；	合格	
2	阵列间接地安装		阵列间接地安装为宽度 2 倍，三面满焊、焊渣处理并做防腐处理	合格	
3					
4					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	张超、伍志军		检验日期	2018 年 11 月 30 日	