

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电工程

编号：ZHJL-PXJY-015

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	阵列间立柱柱脚接地及环网接地	实施单位	湖南红太阳能科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	组件柱脚间接地	组件柱脚间接地的连接应可靠牢固，三面满焊、焊渣处理并做防腐处理；	合格		
2	环网接地安装	阵列间接地焊接为宽度2倍，三面满焊、焊渣处理并做防腐处理	合格		
3					
4					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	张良志	检验日期	2018年12月7日		