

平行检验记录表

工程名称：白沙光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	螺纹钢	材料型号规格	圆 14, 圆 6
		生产厂家	湖南华菱涟源钢铁有限公司	使用部位	条基钢筋笼
	工序	工序名称	条形基础浇筑	实施单位	湖南红太阳能源科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	基础中的钢筋型号、规格	钢筋的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；	合格		
2	基础浇筑	基础浇筑严格按照施工规范要求。技术、质量的把控，箍筋的规格尺寸、长度、直径，保证准确无误。测量人员依据控制线定出预埋件位置，便于浇筑时位置不偏移，保护层厚度每边不小于 25mm。	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	任志美、张良友		检验日期	2019.1.9	