

平行检验记录表

工程名称: 广东新南达电缆实业有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: SRGF-JXMB-018

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢安装、焊接	实施单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计文件要求	符合要求	
2	扁钢镀锌层厚度		设计文件要求	符合要求	
3	搭接长度		设计文件要求	符合要求	
4	焊缝质量		设计文件要求	符合要求	
5	焊接接头防腐		设计文件要求	符合要求	
6	螺栓紧固情况		设计文件要求	符合要求	
7	安装位置		设计文件要求	符合要求	
检验结论					
检验仪器及编号			钢卷尺 卡尺		
检验人员	徐文平		检验日期	2018 年 12 月 04 日	

