

平行检验记录表

工程名称: 江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-TSPJ-001

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	夹具	材料型号规格	6063-T6
		生产厂家	江苏腾盛纺织 5MWp 光伏发电项目	使用部位	屋面彩钢瓦
	工序	工序名称	1#屋面夹具安装	实施单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	夹具型号、规格	夹具的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准	夹具尺寸与设计要求不符 以通知业主处理		
2	夹具安装	夹具应按设计要求可靠安装在彩钢瓦屋面上, 不能有松动一弹一平安装	部分夹具未安装到位 以通知业主处理		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	杨铃铃	检验日期	2018.10.15		