

平行检验记录表

工程名称:宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: HGFZ-ZH PXJL-02

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	屋面定位放线	实施单位	天威新能源系统工程 (北京)有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	控制线	GB50026, 图纸	合格		
2	组串间距	图纸	在允许偏差范围内		
3	导轨间距	设计规范要求	在允许偏差范围内		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		经纬仪、尺量			
检验人员	郭瑞卿	检验日期	2018 年 11 月 27 日		