

平行检验记录表

工程名称: 宿迁恒达纺织 2.8MWp 光伏发电项目

编号: HDZ/ZH-PXJL-03

检验对象分类			□设备	□材料	☑工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地焊接	实施单位	天威新能源系统工程(北京)有限公司
其他					
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	接地扁钢搭接长度		扁钢宽度 2倍搭接面积	合格	
2	接地扁钢与圆钢搭接长度		圆钢直径的6倍	合格	
3	接地焊接		至少对搭接部位的三个棱边进行焊接,且必须满焊	合格	
4	接地防腐		对焊缝进行清理后进行防腐处理,且防腐漆涂刷超过焊点两侧10公分	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			卷尺		
检验人员	徐耀生		检验日期	2018年12月03日	