

平行检验记录表

工程名称:宿迁恒达纺织2.8MWp光伏发电项目

编号:HDGZ-ZH-PXJL-05

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	设备基础 接地电阻测试	实施单位	天成新能源系统工程 (北京)有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	设备基础接地电阻值		设计要求小于1欧姆	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			接地电阻测试仪		
检验人员	郭瑞卿		检验日期	2018年12月20日	