

平行检验记录表

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJXPXY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	天威新能源系统工程 (北京) 有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	逆变器型号、规格		逆变器的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准; 安装逆变器时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
2	逆变器安装		逆变器应按设计要求可靠固定在支架上	合格	
3	逆变器标志		逆变器上应标有带电警告标	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	任 勤 勤		检验日期	2018年12月06日	