

### 平行检验记录表

工程名称: 江苏福莱居 1MWp 光伏发电项目

编号: ZHJL-FLJPXJY-005

检验对象分类			<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> T.序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	汇流箱安装	实施单位	天成新能源系统工程(北京)有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	汇流箱安装	汇流箱的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准; 安装并网柜时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格		
2	汇流箱安装	汇流箱应按设计要求可靠固定在支架上	合格		
3	汇流箱安装	汇流箱上应标有带电警告标	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	何秀勤		检验日期	2018 年 12 月 10 日	