

平行检验记录表

工程名称：新昌县通用机械有限公司 2.6244MW 分布式项目

编号：002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	桥架	材料型号规格	400×100、 400×200 300×100、 200×100
		生产厂家	正泰电气股份有限公司	使用部位	屋面光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	镀锌层厚度	设计要求	合格		
2	材料厚度	设计要求	合格		
3	材料外形尺寸	设计要求	合格		
4	材料直线度偏差	设计要求	合格		
检验结论		桥架整体指标基本符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		测厚仪 游标卡尺 钢卷尺			
检验人员	王亮红	检验日期			