

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- F25-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	F25 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	F25 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡宇东	检验日期	2019 年 7 月 18 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-K03-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	K03 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	K03 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2017 年 7 月 26 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-202-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位(子单位) 工程名称	202 风力发电机组工程工程
分部(子分部) 工程名称	202 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差(mm): 1、轴线位置:5; 2、相邻两板表面高低差:2; 3、表面平整度:5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019年7月26日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- B14-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位（子单位） 工程名称	B14 风力发电机组工程工程
分部（子分部） 工程名称	B14 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整，其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定： 1 模板的接缝应严密； 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁； 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓； 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差（mm）： 1、轴线位置：5； 2、相邻两板表面高低差：2； 3、表面平整度：5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求；	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论		合格	
检验仪器		钢卷尺	
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 1 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-B04-00

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B04 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B04 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论		合格	
检验仪器		钢卷尺	
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 9 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- B05-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B05 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B05 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 12 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- B07-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B07 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B07 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡宇东	检验日期	2019年8月14日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-**B13-001**

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B13 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B13 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 16 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-**F04-001**

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位(子单位) 工程名称	F04 风力发电机组工程工程
分部(子分部) 工程名称	F04 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差(mm): 1、轴线位置:5; 2、相邻两板表面高低差:2; 3、表面平整度:5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2017 年 8 月 18 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- B08-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B08 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B08 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 19 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- B03-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B03 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B03 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2011年8月22日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- F37-00

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	F37 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	F37 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学来	检验日期	2019年8月24日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07-B01-00

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	B01 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	B01 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019年8月25日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- F03-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	F03 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	F03 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 30 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- K03H-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位 (子单位) 工程名称	K03H 风力发电机组工程工程
分部 (子分部) 工程名称	K03H 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号	《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015		
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时, 不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整, 其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定: 1 模板的接缝应严密; 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁; 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁, 不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓; 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件, 应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差 (mm): 1、轴线位置: 5; 2、相邻两板表面高低差: 2; 3、表面平整度: 5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求;	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 8 月 28 日

基础模板平行检查记录表

编号: PGFD-PX-ZHJL-07- 702-001

工程名称	智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目	单位（子单位） 工程名称	702 风力发电机组工程工程
分部（子分部） 工程名称	702 混凝土基础工程	检查部位	基础模板
施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部	项目经理	林军
施工执行标准及编号		《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015	
序号	质量标准	质量检查结果	备注
1	模板和支架材料的外观、规格和尺寸	合格	用钢尺量
2	在涂刷模板隔离剂时，不得沾污钢筋和混凝土接槎处	合格	现场检查
3	垫土层应坚实、平整，其承载力或密实度应符合施工方案的要求	合格	施工记录
4	模板安装质量应符合下列规定： 1 模板的接缝应严密； 2 模板与混凝土的接触面应平整、清洁； 4 用作模板的地坪、胎模等应平整、清洁，不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓； 5 对清水混凝土及装饰混凝土构件，应使用能达到设计效果的模板。	合格	现场检查
5	模板安装允许偏差（mm）： 1、轴线位置：5； 2、相邻两板表面高低差：2； 3、表面平整度:5。	合格	用尺量
6	底模及其支架拆除时砼强度应符合设计要求；	合格	现场检查
7	侧模拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。	合格	现场检查
检验结论	合格		
检验仪器	钢卷尺		
检验人员	胡学东	检验日期	2019 年 9 月 1 日