

# 平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：013

| 检验对象分类   |             |                   | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备          | 设备名称              |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家              |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料          | 材料名称              |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |             | 生产厂家              |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序          | 工序名称              | 升压站接地网焊接                    | 实施单位                        | 四川宝能电力工程设计有限公司                         |
|          |             | 其他                |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检 验 项 目     | 质量标准              | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1        | 接地扁铁的规格     | 设计图纸              | 合格                          |                             |                                        |
| 2        | 焊接接头的搭接长度   | 相关规范              | 合格                          |                             |                                        |
| 3        | 焊缝的外观及清理    | 相关规范              | 合格                          |                             |                                        |
| 4        | 焊接接头的防腐     | 设计图纸              | 合格                          |                             |                                        |
| 5        | 接地沟的开挖深度    | 设计图纸              | 合格                          |                             |                                        |
| 6        | 垂直接地极的材料及埋深 | 设计图纸              | 合格                          |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
|          |             |                   |                             |                             |                                        |
| 检 验 结 论  |             | 接地焊接施工基本符合设计及规范要求 |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |             | 钢卷尺 游标卡尺          |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 李足贤         | 检验日期              | 2018年12月05日                 |                             |                                        |