

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：015

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	300 (150+50) * 150* 6000mm
		生产厂家	扬中市欣金电气有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
	序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	镀锌层厚度	设计要求	合格		
2	材料厚度	设计要求	合格		
3	材料外形尺寸	设计要求	合格		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	合格		
检验结论		电缆桥架整体指标基本符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		测厚仪 游标卡尺 钢卷尺			
检验人员	严良贤	检验日期	2018 年 11 月 30 日		