

平行检验记录表

工程名称：天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号：d/6

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	升压站接地网焊接	实施单位	四川宝能电力工程设计有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	接地扁铁的规格		设计图纸	合格	
2	焊接接头的搭接长度		相关规范	合格	
3	焊缝的外观及清理		相关规范	合格	
4	焊接接头的防腐		设计图纸	合格	
5	接地沟的开挖深度		设计图纸	合格	
6	垂直接地极的材料及埋深		设计图纸	合格	
检 验 结 论			接地焊接施工基本符合设计及规范要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺		
检验人员	平足贤		检验日期	2018 年 12 月 20 日	