

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJL-004

| 检验对象分类          |         |              | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|---------|--------------|-----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备      | 设备名称         |                             | 设备型号规格                                 |                             |
|                 |         | 生产厂家         |                             | 安装位置                                   |                             |
|                 | 材料      | 材料名称         | 电缆桥架                        | 材料型号规格                                 |                             |
|                 |         | 生产厂家         | 江苏佳通电气有限公司                  | 使用部位                                   | 电缆桥架敷设                      |
|                 | 工序      | 工序名称         |                             | 实施单位                                   |                             |
|                 |         | 其他           |                             |                                        |                             |
| 序号              | 检 验 项 目 | 质量标准         | 质量检验结果                      | 备 注                                    |                             |
| 1               | 外观      | 光滑,无划痕       | 光滑,无划痕                      | 合格                                     |                             |
|                 |         |              |                             |                                        |                             |
| 2               | 内部      | 无刺,无锈边       | 无刺,无锈边                      | 合格                                     |                             |
|                 |         |              |                             |                                        |                             |
| 3               | 镀锌层厚度   | ≥65um        | 68um, 70um                  | 合格                                     |                             |
|                 |         |              |                             |                                        |                             |
|                 |         |              |                             |                                        |                             |
| 检验结论            |         | 合格           |                             |                                        |                             |
| 检验仪器及编号         |         | 镀锌层厚度仪 AS930 |                             |                                        |                             |
| 检验人员            | 刘晨瑞     | 检验日期         | 2018年12月14日                 |                                        |                             |