

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJL-008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	逆变器安装	实施单位	江苏江都建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	高度、方向		符合设计要求	合格	
2	支架连接		牢固可靠	合格	
3	交流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 核对电缆相序	合格	
4	直流侧电缆接线前电缆绝缘		绝缘电阻不小于 2MΩ, 核对极性正确	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺、兆欧表		
检验人员	刘晨瑞		检验日期	2018年2月16日	