

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJL-017

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	
		生产厂家	江苏佳通电气有限公司	使用部位	电缆走向部位
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	光滑、无划痕	光滑、无划痕	合格	
2	内部	无毛刺、无锈边	无毛刺、无锈边	合格	
3	镀锌层厚度	≥65μm	65μm、70μm	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号		镀锌层厚度检测仪AF930			
检验人员	刘晨瑞	检验日期	2019年4月10日		