

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJY-021

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏直流电缆	材料型号规格	PV1-F-0.6/1kV-1x4mm ²
		生产厂家	远东电缆有限公司	使用部位	组串汇流箱
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无破损	无破损	合格	
2	包装	无破损	无破损	合格	
3	规格	4mm ²	4mm ²	符合要求	
4	长度	84000m	84000m	符合要求	
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	刘晨瑞	检验日期	2019年4月19日		