

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHTL-PKSY-022

| 检验对象分类   |      |            | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序     |
|----------|------|------------|-----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备   | 设备名称       |                             | 设备型号规格                                 |                                 |
|          |      | 生产厂家       |                             | 安装位置                                   |                                 |
|          | 材料   | 材料名称       | 低压交流电缆                      | 材料型号规格                                 | 3x240+1x70 GYD-71-YJLV-0.6/1kV- |
|          |      | 生产厂家       | 远东电缆有限公司                    | 使用部位                                   | 15#桥架至并网柜                       |
|          | 工序   | 工序名称       |                             | 实施单位                                   |                                 |
|          |      | 其他         |                             |                                        |                                 |
| 序号       | 检验项目 | 质量标准       | 质量检验结果                      | 备注                                     |                                 |
| 1        | 外观   | 无破损        | 无破损                         | 合格                                     |                                 |
| 2        | 标识   | 清晰         | 字迹清晰                        | 合格                                     |                                 |
| 3        | 规格   | 3x240+1x70 | 符合要求                        | 合格                                     |                                 |
| 检验结论     |      | 合格         |                             |                                        |                                 |
| 检验仪器及编号  |      |            |                             |                                        |                                 |
| 检验人员     | 刘晨瑞  | 检验日期       | 2019年4月19日                  |                                        |                                 |