

平行检验记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PXJL-013

| 检验对象分类   |      |                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input checked="" type="checkbox"/> 材料 | <input type="checkbox"/> 工序      |
|----------|------|------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备   | 设备名称             |                             | 设备型号规格                                 |                                  |
|          |      | 生产厂家             |                             | 安装位置                                   |                                  |
|          | 材料   | 材料名称             | 光伏直流电缆                      | 材料型号规格                                 | PV1-F-0.6/1KV-1*6mm <sup>2</sup> |
|          |      | 生产厂家             | 江苏电缆有限公司                    | 使用部位                                   | 组串连接箱                            |
|          | 工序   | 工序名称             |                             | 实施单位                                   |                                  |
|          |      | 其他               |                             |                                        |                                  |
| 序号       | 检验项目 | 质量标准             | 质量检验结果                      | 备注                                     |                                  |
| 1        | 外观   | 无破损              | 无破损                         | 合格                                     |                                  |
| 2        | 包装   | 无破损              | 无破损                         | 合格                                     |                                  |
| 3        | 规格   | 6mm <sup>2</sup> | 6mm <sup>2</sup>            | 符合要求                                   |                                  |
| 4        | 长度   | 1600mm           | 1600mm                      | 符合要求                                   |                                  |
| 检验结论     |      | 合格               |                             |                                        |                                  |
| 检验仪器及编号  |      |                  |                             |                                        |                                  |
| 检验人员     | 刘晨曦  | 检验日期             | 2019 年 4 月 19 日             |                                        |                                  |