

平行检验记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MWp 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM26-011

检验对象分类			□设备		□材料		☑工序						
检验对象信息	设备	设备名称			设备型号规格								
		生产厂家			安装位置		光伏区						
	材料	材料名称			材料型号规格								
		生产厂家			使用部位								
	工序	工序名称	组串接线		实施单位		常州天合智慧能源工程有限公司						
其他		检验标准: /											
序号	逆变器编号	组串编号	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	(天气、时间)
1	NB 03		850	851	850	852	843	845	844	850	840	851	10:40
2	NB 05		851	855	843	871	842	851	841	841	851	850	11:00
3	NB 07		841	844	847	849	850	850	849	841	833	850	11:10
4	NB 06		851	851	833	841	845	844	841	833	850	850	11:25
5	NB 09		851	851	851	852	839	847	845	847	847	849	11:30
6	NB 12		860	852	833	849	855	851	859	841	841	850	11:37
7	NB 15		827	850	850	850	849	851	870	866	852	851	11:47
8	NB 17		851	851	850	851	852	851	852	851	851	851	13:15
9	NB 21		854	850	850	850	851	851	852	852	851	850	13:30
10	NB 23		840	847	841	851	841	844	849	850	851	851	13:47
检验结论			合格										
检验仪器及编号			万用表										
检验人员	宋超		检验日期	2019年11月25日									



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建