

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	大隆机械支墩预埋件定位放线及高程控制	施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	控制预埋件高度	预埋件应露出 8CM，在支墩内应为 22CM	符合设计要求		
2	平面控预埋件精度	应符合二级导线的精度要求	符合设计要求		
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	符合设计要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		卷尺			
检验人员	刘元		检验日期	2018 年 12 月 14 日	