

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌扁铁	材料型号规格	40*4
		生产厂家	温州鑫航钢铁有限公司	使用部位	环网接地
	工序	工序名称	大隆防雷接地	施工单位	江苏宏昌建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观		无损伤、变形	符合设计要求	
2	外形尺寸		40*4	符合设计要求	
3	排布长度		设计图纸	符合设计要求	
4	安装位置		设计图纸	符合设计要求	
5	安装的形式		设计图纸	符合设计要求	
6	焊接距离		满足 2 倍间距	符合设计要求	
7	镀锌层厚度		75 微米	符合设计要求	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、卡尺、镀锌测厚仪		
检验人员	刘		检验日期	2019 年 1 月 14 日	