

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-014

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称	热镀锌扁铁	材料型号规格
		生产厂家	温州鑫航钢铁有限公司	使用部位
	工序	工序名称	经开物流园防雷接地	施工单位
		其他	江苏宏昌建设集团有限公司	
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	符合设计要求	
2	外形尺寸	40*4	符合设计要求	
3	排布长度	设计图纸	符合设计要求	
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求	
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求	
6	焊接距离	满足 2 倍间距	符合设计要求	
7	镀锌层厚度	75 微米	符合设计要求	
检验结论		符合设计要求		
检验仪器及编号		钢卷尺、卡尺、镀锌测厚仪		
检验人员	张	检验日期	2019 年 3 月 11 日	