

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-018

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	经开A区逆变器安装	实施单位	宏昌建筑集团有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	逆变器型号、规格		逆变器的品种、规格、性能应符合设计要求和国家标准；安装逆变器时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
2	逆变器安装		逆变器应按设计要求可靠固定在支架上	合格	
3	逆变器接地		逆变器与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠	合格	
4	逆变器标志		逆变器上应标有带电警告标	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员			检验日期	2019年4月6日	