

平行检验记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PXJY-020

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	经开物流园汇流箱安装	实施单位	宏昌建筑集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	汇流箱型号、规格		汇流箱的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准；安装汇流箱时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格	
2	汇流箱安装		汇流箱应按设计要求可靠固定在支架上	合格	
3	汇流箱接地		汇流箱与支架的连接应可靠牢固，与接地连接可靠	合格	
4	汇流箱标志		汇流箱上应标有带电警告标	合格	
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、接地电阻测试仪		
检验人员	黎建光		检验日期	2019年4月22日	