

平行检验记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	檩托板	材料型号规格	200*210*8
		生产厂家	淮滨县龙翔钢构	使用部位	气楼加固
	工序	工序名称		实施单位	湖北飞友建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	材质	应符合设计要求	合格		
2	除锈防腐	应符合设计要求和现行有关标准和规定	不合格		
3	尺寸、型号	200*210*8	合格		
4	施工工艺	观感及钢结构施工工艺规范	合格		
5					
检验结论		1. 经检验，现场材料尺寸与图纸不符，且未进行防腐刷漆。			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺			
检验人员	王强 何强		检验日期	2029 年 04 月 14 日	