

平行检验记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-PXJY-003

检验对象分类		☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	钢管	材料型号规格	Φ194*8
		生产厂家	天津博宇钢管有限公司	使用部位	边柱钢梁加固
	工序	工序名称		实施单位	湖北飞友建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	材 质		应符合设计要求	合格	
2	除锈防腐		应符合设计要求和现行有关标准和规定	合格	
3	尺寸、型号		Φ194*8	合格	
4	施工工艺		观感及施工工艺规范	合格	
5	钢管理化性能检验		拉伸、冲击、硬度	无试验报告	
检验结论			经检验合格材料未进行加工制作。且未进行防腐处理。 		
检验仪器及编号			卷尺、游标卡尺		
检验人员	王 东 春		检验日期	2019 年 5 月 15 日	