


平行检验记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-PXJY-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	L 型钢	材料型号规格	孔距100
		生产厂家	襄阳钢恒金属材料有限公司	使用部位	屋面檩条加固
	工序	工序名称		实施单位	湖北飞友建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	材质	应符合设计要求	合格		
2	除锈防腐	应符合设计要求和现行有关标准和规定	合格、孔洞处理		
3	尺寸、型号	200*65*20	合格		
4	施工工艺	观感及施工工艺规范	合格		
5	镀锌层厚度	图纸及技术协议要求	不合格		
检验结论		 材料退场			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺			
检验人员	王进春	检验日期	2019年7月6日		



扫描全能王 创建