

平行检验记录表

工程名称：河南省浙商纺织有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-ZSFZ-PXJY-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	L 型钢	材料型号规格	孔距116
		生产厂家	襄阳钢恒金属材料有限公司	使用部位	屋面檩条加固
	工序	工序名称		实施单位	湖北飞友建设集团有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	材质	应符合设计要求	合格		
2	除锈防腐	应符合设计要求和现行有关标准和规定	合格		
3	尺寸、型号	200*65*20	合格		
4	施工工艺	观感及施工工艺规范	未除锈防腐		
5	镀锌层厚度	图纸及技术协议要求	未达到		
检验结论		进行除锈防腐处理，镀锌层厚度未达到设计要求，经与设计单位沟通，决定采用热镀锌钢板，并对材料进行复检。			
检验仪器及编号		卷尺、游标卡尺、镀锌测厚仪			
检验人员	王东春	检验日期	2019 年 7 月 8 日		

