

平行检验记录表

工程名称: 蚌埠海吉星 3.5MWp 分布式屋顶光伏发电项目

编号: ZHJL-HJX-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	加固斜撑	材料型号规格	
		生产厂家	河北津西钢铁集团股份有限公司	使用部位	屋梁
	工序	工序名称		实施单位	五洋电力建设股份有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	斜撑翼板厚度检查	7mm±0.2	7.2、7、7.1、7		
2	斜撑覆板厚度检查	9mm±0.2	9、9.1、9.1、9		
3	翼板宽度检查	125mm±2	125、125、126、125		
4	覆板宽度检查	250mm±2	251、251、250、250		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺 钢卷尺 镀锌层厚度检测仪			
检验人员	张建忠	检验日期	2019 年 7 月 05 日		